

कार्यालय**मुख्य****अग्निशमन****अधिकारी****मुरादाबाद।**

कार्यालय— हैलेट रोड मुरादाबाद— 244001, कन्द्रोल रोड— 9454418529 :

पत्रांक: स-48 / सीएफओ / एमडीडी / (स्कूल) / 2020

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक,

मैसर्स नोसगे स्कूल,
रेलवे हरथला कालोनी,
जिला मुरादाबाद।**विषय:** मैसर्स नोसगे स्कूल, रेलवे हरथला कालोनी जिला मुरादाबाद की निरीक्षण आख्या (फायर आडिट रिपोर्ट) के सम्बन्ध में।**सन्दर्भः आपका प्रार्थना पत्र दिनांक: 20.07.2020,**

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक: 20.07.2020 के अनुरोध पर मैसर्स नोसगे स्कूल, विद्यालय भवन में उपलब्ध अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं की क्रियालिता के सम्बन्ध में श्री अशुच्छन, अग्निशमन अधिकारी हैलेट रोड मुरादाबाद द्वारा निरीक्षण कराया गया। तो उनकी निरीक्षण आख्या, दिनांक: 23.07.2020 के अनुसार प्रश्नगत भवन में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं निरीक्षण के दौरान स्थापित एवं कार्यशील द्वा में पायी गयी—

(क) भवन की संरचना:—(उपलब्ध कराये गये अभिलेखानुसार तत्कालीन मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद के पत्रांक: भ-204 / सीएफओ-स्कूल / एमछीछी-09 दिनांक: 10.12.2009 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है प्रश्नगत भवन भूतल से प्रथम तल तक निर्मित है, जो वर्ष-1995 से संचालित है।

(ख) अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थायें:—प्रश्नगत भवन में निम्नलिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था कार्यशील द्वा में पायी गयी—

1. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):**—प्रश्नगत भवन में फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित है।
2. **एजिट साइनेजः:**—प्रश्नगत भवन में एजिट साइनेज स्थापित है, मानकों के अनुसार वॉच्छनीय है।
3. **पी०ए० सिस्टमः:**—प्रश्नगत भवन में पी०ए० सिस्टम स्थापित है।
4. **फायर बकेट—**प्रश्नगत भवन में फायर बकेट स्थापित है।

(ग) प्रश्नगत भवन की सुरक्षा हेतु जनहित में उपरोक्त सुझावों का भी अनुपालन करना अनिवार्य होगा—

1—प्रश्नगत भवन में उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील द्वा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेंस शेड्यूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील द्वा में रखें जाये।

2—प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु नियमित 24 x 7 प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाये।

3—प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाये तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।

4—प्रत्येक 6 माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल करायी जाये तथा इमरजेंसी इवेक्यूशन प्लान बनाया जाये। इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान की जाए। ड्रिल सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण अभिलेखों में अंकित किया जाये।

5—निकास मार्ग सदैव खुले एवं बाधारहित रखें जायें।

6—प्रश्नगत भवन का विद्युत सुरक्षा सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष लिया जाना अनिवार्य होगा।

7—सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानवित्र के अनुसार ही भवन मान्य होगा।

8—अक्षेत्र अग्निशमन व्यवस्थाएं एवं प्रश्नगत भवन संरचना की कर्मियों को पूर्ण किये जाने के उपरान्त निवेश मित्र पार्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाये।

9—प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण / किसी प्रकार की जनहित में धन—जन हानि होने पर सम्बन्धित प्रबन्धक / स्वामी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

10—वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर प्रिवेशन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।



प्रबन्धक द्वारासनादेश संख्या:-1120(1)/आड, दिनांक: 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार संस्थान में उपलब्ध 09 अदद फायर एक्सटिंग्युशनों की टेस्टिंग हेतु निर्धारित शुल्क 90 रु०/- भारतीय स्टेट बैंक शाखा सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद में चालान संख्या:जी०एम-००१११ दिनांक:22.07.2020 द्वारा जमा कराया गया।

अतः प्रश्नात भवन में स्थापित समर्त अग्निक्षमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील रूप में बनाये रखने एवं भवन में National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार ऐसे सुरक्षा व्यवस्थाएँ बांधनीय होंगी। तथा अग्निक्षमन उपकरणों के संचालन हेतु अग्निक्षमन कार्य में दक्ष स्टाफ की उपस्थिति बनाये रखने की जरूरत पर मैसर्स नोस्गे स्कूल, रेलवे इरथला कालोनी जिला मुरादाबाद (उ०प्र०) के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र के आधार पर अग्निक्षमन अधिकारी की निरीक्षण आख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1141/छ:-पु-8-2007-23 (विविध)/07 दिनांक:01.06.2007 एवं शासन आदेश संख्या-50सी.एम/छ:-पु-8-2019-804(70)/17 दिनांक:16.08.2019 के सन्दर्भ में निरीक्षण आख्या (फायर आडिट रिपोर्ट) अनुपालन हेतु प्रेषित है।



Muzaffarnagar CP
(मुकेश कुमार)
मुख्य (अग्निक्षमन अधिकारी)
मुख्य अग्निक्षमन अधिकारी
मुरादाबाद

प्रतिलिपि :-

1. अग्निक्षमन अधिकारी, हैलेट रोड मुरादाबाद को सूचनार्थ एवं आ०का०हेतु प्रेषित।